



**SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT  
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ**

Capital social: 117 738 440,00 LEI  
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733  
P-ța C. I. Moțaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu  
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029  
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



1. Consiliul Județean Harghita / Harghita Megye Tanácsa  
Stampă pentru repartizarea documentelor intrate

Responsabil: *Jude Căngar*

Copie



Termen:  Rog rezolvare directă  Rog consultare înainte de rezolvare/trimitere

Scan  Scantot

• Semnătură /Aláírás  
• Prezența semnăturii de pe ștampilă reprezintă doar repartizarea documentului în scopul găsitului unor soluții legale de către persoana responsabilă

Nr. 39124/973/ 04. 11. 2014

Către,  
**CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA,**  
**Str. /Piața Libertății, nr. 5, Miercurea Ciuc, jud. Harghita**

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA  
nr. 05 / 11 / 2014  
ziua 11 / 2014

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată cu nr. 39124/23.10.2014, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea

**Elaborare P.U.Z. Munții Harghitei - în loc. M.Ciuc, Vlăhița și comunele menționate în C.U. nr.44/28.05.2014, jud. Harghita**

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

**Condiții tehnice:**

- Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Brașov - str.Grigore Ureche, nr.12A, tel. 0268 – 441 214, pentru:marcarea traseului conductelor, stabilirea zonelor de protecție, măsurilor specifice de siguranță și supravegherea lucrărilor în zona conductelor.
- În zona de protecție a conductelor de transport gaze naturale (6m stânga – dreapta), sunt interzise: circulația vehiculelor, depozitări de materiale, precum și lucrări ce ar putea afecta conductele de gaze îngropate, zona având destinația de spațiu verde. De asemenea, tot în această zonă, lucrările de săpătură și umplutură vor fi executate manual, evitându-se lovirea conductelor și a izolației anticorozive a acestora.
- Conform "Norme tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale", aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr.118/2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.171 bis/10.03.2014, vor fi respectate următoarele distanțe minime, pe orizontală, între conductele de transport gaze naturale: Ø16" Odorhei – Vlăhița, Ø16" Tușnad – M.Ciuc, Ø12" Vlăhița – M.Ciuc, Ø10" M.Ciuc – Bălan, Ø8" Racord alimentare gaz S.R.M. Vlăhița, Ø6" Racord alimentare gaz S.R.M. Păuleni – Frumoasa, Ø4" Racord alimentare gaz S.R.M. Bancu, Ø4" Racord alimentare gaz S.R.M. Căpâlnița, Ø4" Racord alimentare S.R.M. M.Ciuc, Ø4" Racord alimentare gaz S.R.M. Tehnostrade M.Ciuc, Ø3" Racord alimentare gaz S.R.M. Misentea, Ø3" Racord alimentare gaz S.R.M. Gaby's Papa Reale, Ø3" Racord alimentare gaz S.R.M. Sâncrăieni, Ø3" Racord alimentare gaz S.R.M. Sânmărtin, Ø2" Racord alimentare gaz S.R.M. U.M. M.Ciuc, Ø2" Racord alimentare gaz S.R.M. Stațiunea Creștină Vlăhița, Ø2" Racord alimentare gaz S.R.M. Csibi Istvan , instalațiile aferente S.R.M. Vlăhița, S.R.M. Căpâlnița, S.R.M.Stațiunea Creștină Vlăhița, S.R.M. M.Ciuc, S.R.M. U.M. M.Ciuc, S.R.M. Csibi Istvan, S.R.M. Tehnostrade M.Ciuc, S.R.M. Misentea, S.R.M. Gabys Papa Reale, S.R.M. Păuleni, S.R.M. Sâncrăieni, S.R.M. Bancu, S.R.M. Sânmărtin și următoarele obiective:
  - 20m - construcții sociale,administrative, cu regimul maxim de înălțime de 3 etaje inclusiv;
  - 20m - clădire sau spațiu exterior cu o suprafață bine definită (teren de joacă, zonă de recreere sau alt loc public , etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puțin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptămâni, în orice perioadă de 12 luni (zilele și săptămânile nu trebuie să fie consecutive);
  - 20m – față de limita zonelor aferente amenajărilor sportive și de agrement (pârții de schi, piste pentru schi fond, piste de călărie etc.);
  - 6m - construcții ușoare, fără fundații, altele decât clădirile destinate a fi ocupate de oameni;
  - 20m - stații și posturi de transformare a energiei electrice;
  - 50m - depozite de gunoaie;
  - 6m - parcuri auto;
  - 6m - piste pentru bicicliști, ATV, poteci, drumuri forestiere (din marginea acestora), arbuști, plante cu rădăcini profunde sau mai mari de 50cm;
  - paralelism cu drumuri:
    - comunale, vicinale, străzi - 18m;
    - de utilitate privată - 6m;



• paralelism cu rețele de utilități (apă, canalizare, cabluri electrice sau de telecomunicații) - 5m, cămine de vizitare - 6m.

4. În zonele de intersecție a diverselor categorii de drumuri (poteci, drumuri forestiere, piste ATV, piste bicicliști etc.) cu conductele de transport gaze naturale, se vor respecta aceleași Norme tehnice amintite anterior și prevederile STAS 9312 – 87, iar conductele se vor proteja cu dale prefabricate din beton armat. Dalele din beton armat vor depăși cu cel puțin 1,5m, de o parte și de alta, conducta de gaz. Cheltuielile aferente realizării acestor lucrări vor fi suportate de către beneficiarul avizului, conform art. 190, lit.a, din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012.

5. În vederea obținerii avizelor de amplasament pentru alte obiective, cum ar fi: construcții, drumuri de acces, rețele de utilități: apă și canalizare, conducte de distribuție gaze, cabluri electrice și de telecomunicații etc., se vor depune documentații în conformitate cu Ordinul Comun nr.47/1203/509/2003, emis de M.E.C., M.T.C.T., M.A.I., publicat în Monitorul Oficial nr.611/ 29.08.2003. Acestea vor cuprinde următoarele:

• cerere scrisă adresată S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, cu datele de identificare ale solicitantului și obiectul solicitării;

• memoriu tehnic privind lucrarea avută în vedere;

• certificat de urbanism (în copie);

• plan de încadrare în zonă, la scara 1: 25.000 sau 1: 10.000;

• plan de situație, la scara de 1: 500 sau 1: 1.000, care să cuprindă amplasarea construcțiilor

în perimetrul propus, precum și drumurile de acces aferente;

• dovada plății taxei de avizare.

Planurile (în dublu exemplar) se vor viza de către Exploatarea Teritorială Brașov, Sector Tg. Secuiesc - str. Turia, nr. 13, tel. 0267 – 364 747 respectiv Sector Bățani, com. Bățanii Mici - str. Principală, nr. 236, tel. 0267 – 355 418, iar documentația va fi analizată și avizată de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș.

6. Se va asigura de către beneficiar accesul necondiționat la conductele de transport gaze naturale în caz de intervenții.

7. În conformitate cu art. 109 - 113 din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz și de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele de transport gaz, în vederea lucrărilor de reabilitare, re tehnologizare, exploatare și întreținere a acestora pe toată durata lor de existență .

8. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a prevederilor N.T.S.M. și N.P.S.I. specifice lucrărilor cu pericol de foc și explozie în zona conductelor de transport gaze naturale.

#### Condiții generale:

1. În cazul avarierii/deteriorării conductelor de transport gaze naturale și/sau instalațiilor aferente acestora, veți suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv costurile datorate pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

2. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

3. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

#### DEPARTAMENT EXPLOATARE-MENTENANȚĂ,

Florin COSMA

Vizat: Serv. Avize Constructii si Zone Prot. Conducte,  
Florin Gabor

Intocmit: Gabriela Pataki  
Copie: Exploatarea Teritorială Brașov

