


LEGENDA

-  limita zona studiată
-  limita parcelă
-  camin
-  gaze naturale
-  stalp electric
-  stalp telefon
-  hidranți
-  rețea apă potabilă
-  rețea canalityare menajeră
-  linie electrică subterană
-  gaze naturale
-  rețea apă pluvială
-  linie electrică aeriană 20 kV
-  zonă de protecție LEA 20 kV

Schița cu soluția tehnică de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale

Anexa la avizul tehnic de racordare nr./data _____

1. Solicitant: **SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC**
2. Amplasament al racordului și/sau stației de reglare-măsurare/ stației de reglare/ stației de măsurare/ postului de reglare-măsurare/ postului de reglare/ postului de măsurare (adresa completă):
Loc. Miercurea Ciuc, str. Dr. Denes Laszlo nr. 2, jud. Harghita
3. Debit de gaz solicitat: **951 mc/h**



LEGENDĂ:

- conducta existentă: material OL; diametru Ø 4"; regim de presiune **redusa**; pozată pe str. Dr. Denes Laszlo
- bransament proiectat: material PE100; diametru 110 mm; lungime 72 m; regim de presiune **redusa**; pozat pe str. Dr. Denes Laszlo
- bransament existent ce se dezafectează: material OL; diametru Ø 4"; lungime 7 m; regim de presiune **redusa**; pozat pe str. Dr. Denes Laszlo
- SRM existent ce se va dezafecta: regim de presiune **redusa**; capacitate 250 mc/h; număr de apartamente
- SRM proiectat: regim de presiune **redusa**; capacitate 975 mc/h; număr de apartamente
- ☐ presiune minimă în pct. de racordare **0.8 bar**
- ☐ domeniu de pozare al conductei proiectate (public/privat) **privat**
- ☐ proprietar conductă: **Delgaz Grid**
- ☐ tub de protecție: diametru _ mm; lungime _ m
- ☐ subtraversare cu foraj: lungime 2x10 m = 20 m

Echipa Acces la Rețea **Gaz Mures**, Instalator autorizat, angajat al Delgaz Grid SA. **Albert Tibor**

Tip autorizație instalator: **EGD**, Nr. legitimație: **509202863**

Data: **18.01.2021**

Semnătura: _____

Albert Tibor